

嘉鱼县发展和改革局文件

嘉发改审批〔2023〕34号

嘉鱼县发展和改革局关于华润嘉鱼簰洲湾 200MW 风力发电项目核准的通知

华润电力湖北有限公司：

你公司《关于华润嘉鱼簰洲湾 200MW 风力发电项目核准的申请》等有关资料收悉。经研究，现对该项目（项目代码：2206-421221-04-01-544497）批复如下：

一、建设规模及主要建设内容

该项目占地 3.1095 公顷，建设内容包括安装 40 台单机容量为 5000kW 的风力发电机组，新建 1 座 220kV 升压站，以 220kV 线路与规划中的簰洲湾 510MW 光伏打包接入 500kV 赤壁变 220kV 侧，配套建设办公楼、生活楼、配电楼及其他相关配套设施。

二、项目选址

该项目位于嘉鱼县簰洲湾镇。

三、项目总投资及资金来源

项目估算总投资 109967.53 万元，资金来源为企业自筹。

四、项目建设周期

该项目建设工期为 12 个月，2023 年 6 月开工，2024 年 6 月基本完工。

五、本核准文件有效期为两年，自印发之日起计算。

在核准文件有效期内未开工建设，需要延期开工建设的，应在核准文件有效期届满 30 日前向我局申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

附件：项目招标审批部门核准意见



附：

工程招标审批部门核准意见

建设项目名称：华润嘉鱼簰洲湾200MW风力发电项目

类别	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	√			√	√		
设计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监理	√			√	√		
风机	√			√	√		
塔筒	√			√	√		
机组变压器	√			√	√		
主变压器	√			√	√		
重要设备材料	√			√	√		
其他	√			√	√		

核准意见说明：

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《湖北省招标投标综合管理办法》的规定,开展招投标活动。项目单位在招标活动中,如对核准的招标范围、招标组织形式、招标方式等内容作出改变,应向我局报告并说明原因,重新办理核准手续。

项目单位在报送招标内容中弄虚作假,或者在招标活动中违背项目审批部门核准事项,按照国办发[2000]34号文的规定,由我局和有关行政监督部门依法处罚。

