

嘉鱼县发展和改革局文件

嘉发改审批〔2024〕64号

嘉鱼县发展和改革局关于嘉鱼县中农储、 新人民医院、污水处理厂同杆四回 10千伏线路项目核准的通知

嘉鱼县城镇建设投资有限公司：

你公司《关于嘉鱼县中农储、新人民医院、污水处理厂同杆四回10千伏线路项目核准的申请》等有关资料收悉。经研究，现对该项目（项目代码：2403-421221-04-01-708448）批复如下：

一、建设规模及主要建设内容

该项目建设内容包括新建10千伏电缆1.78千米（每回线路0.425千米，四回合计1.7千米，其中0.08千米用于污水处理厂支线），采用电缆型号为：ZC-YJV22-8.7/15-3*400；新建10千伏架空线路长19.384千米（单回架空线路长4.365千米，四回合计17.46千米，污水处理厂支线路径长1.924千米），采用

架空绝缘导线型号为 JKLYJ-10kV-3*240；新建 ϕ 190*15 电杆（卡盘基础）36 基，新建 ϕ 230*15 电杆（浇筑基础）2 基，新建 230*18 电杆（浇筑基础）98 基，新建 ϕ 350*15 电杆（浇筑基础）3 基，新建 ϕ 350*18 电杆（浇筑基础）10 基，钢管杆 4 基。

二、项目选址

该项目位于嘉鱼县鱼岳镇。

三、项目总投资及资金来源

项目总投资 706 万元，资金来源为企业自筹。

四、项目建设周期

该项目建设工期为 6 个月，2024 年 4 月开工，2024 年 9 月基本完工。

五、本核准文件有效期为两年，自印发之日起计算。

在核准文件有效期内未开工建设，需要延期开工建设的，应在核准文件有效期届满 30 日前向我局申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

附件：项目招标审批部门核准意见



附件：

工程招标审批部门核准意见

项目名称：嘉鱼县中农储、新人民医院、污水处理厂同杆四回10千伏线路项目

类别	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	√			√	√		
设计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监理	√			√	√		
设备安装	√			√	√		
重要材料	√			√	√		
其他							

核准意见说明：

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《湖北省招标投标综合管理办法》的规定,开展招投标活动。项目单位在招标活动中,如对核准的招标范围、招标组织形式、招标方式等内容作出改变,应向我局报告并说明原因,重新办理核准手续。

项目单位在报送招标内容中弄虚作假,或者在招标活动中违背项目审批部门核准事项,按照国办发[2000]34号文的规定,由我局和有关行政监督部门依法处罚。

