

嘉鱼县发展和改革局文件

嘉发改审批〔2022〕325号

嘉鱼县发展和改革局关于嘉鱼县中农储智慧 农博城双回路 10KV 高压线路建设 项目建议书的批复

嘉鱼县农业农村局：

你单位报送的《关于嘉鱼县中农储智慧农博城双回路 10KV 高压线路建设项目立项的申请》和项目建议书已收悉。经研究，同意开展前期工作，现对该项目（项目代码：2207-421221-04-01-474665）立项报告批复如下：

一、建设内容和建设规模

该项目配套双回外部电源，从新街幸福路港东变电站接入，本次设计按照双回路设计，电杆按照四回路设计，预留二回电力通道，后期需要电力线路，可以直接架线，电杆利旧。通道从港东变电站出线后，全程沿鲁肃大道架设，错开路灯。

建设内容包括新建双回 10kV 电缆 0.6km(单回电缆长 0.3km 含损耗及上杆长), 采用电缆型号为: ZC-YJV22-8.7/15-3*400; 新建双回 10 千伏架空线路长 11.516km(单回架空线路长 5.758km 不含损耗), 采用架空线路型号为: JKLYJ-10kV-240; 组立 190*15 电杆 82 基, 350*15 电杆 8 基, 230*18 电杆 12 基 (浇筑基础), 350*18 电杆 3 基 (浇筑基础), 钢管杆 2 基 (跨越马鞍河); 新建 2 孔顶管 160m。

二、项目建设选址

该项目位于嘉鱼县新街镇、鱼岳镇。

三、项目总投资及资金来源

项目总投资 359.98 万元, 资金来源为单位自筹。

四、项目建设周期

该项目建设周期 2 个月。拟 2022 年 9 月开工, 2022 年 10 月完工。

请抓紧做好项目前期工作, 并编制可行性研究报告报我局审批。

